Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
Территориальный отдел в г. Златоусте и Кусинском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. Ковшова, д. 28, г. Златоуст, 456200
тел/факс 8(3513)62-22-01 E-mail: zlatrpn@chel.surnet.ru
http://74.rospotrebnadzor.ru/

исх. № 167 от 25.01.2018 г.

Главе Магнитского городского поселения
Чистякову А.В.
Челябинская область, Кусинский район,
пгт.Магнитка, ул.Карла Маркса,9
8 (35154) 35473

Уведомление.

Уважаемый Алексей Викторович!

По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды на территории Кусинского муниципального района процент неудовлетворительных проб в 2017 году уменьшился по санитарно-химическим показателям на 0,4% (2017г. – 2,5%, 2016г. – 2,9%,), по микробиологическим показателям увеличился на 0,2% (2017г. – 3,1 %, 2016г. – 2,9%), а именно:

1. **д. Александровка (ведомство ООО «Тепловые сети»):** Из источника и распределительной сети на санитарно-химические показатели отобрано 5 проб, не соответствует гигиеническим нормативам 1 проба, что составило 20% (2016г- 0) по показателю кремний – 11,2 мг/куб.дм (при нормативе – не более 10,0). На микробиологические показатели отобрано 5 проб, отклонений не выявлено.

2. **п.Ковали (ведомство ООО «Тепловые сети»):** Из источника и распределительной сети на санитарно-химические показатели отобрано 5 проб, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 2 пробы, что составило 40,0 % (2016г. – 16,6%) по показателям кремний – 10,4 мг/куб.дм (при нормативе – не более 10,0), нитраты – 67,8 мг/куб.дм (при нормативе не более 45). На микробиологические показатели отобрано 5 проб, отклонений не выявлено.

3. **пгт.Магнитка (ведомство ООО «Тепловые сети»):** Из источника и распределительной сети на санитарно-химические показатели отобрано 20 проб, отклонений не выявлено. На микробиологические показатели отобрано 20 проб, не соответствует гигиеническим нормативам 1 проба, что составило 5,0 % (2016 г. – 5,9%) по показателю ОМЧ – 88 колоний бактерий в 1 мл (при нормативе - не более 50).

Состояние водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствуют нормативным требованиям, нарушаются режимы содержания и эксплуатации водопроводных сооружений, проводимый объем мероприятий недостаточен для приведения качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями, так как количество нестандартных проб остается на высоком уровне.

Учитывая вышеизложенное, Прошу Вас принять организационные меры в соответствии с требованиями ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по разработке и согласованию планов-мероприятий, включению в инвестиционные программы конкретных мероприятий, направленные на улучшение качества воды, с определением источников финансирования, в том числе:

1. По приведению зон санитарной охраны подземных источников питьевого назначения в соответствие с нормативными требованиями.
2. По разработке проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

3. По решению вопроса о получении санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам подземных источников для целей питьевого водоснабжения.

4. По замене и ремонту ветхоаварийных сетей водоснабжения.

5. Принятию мер по не допущению снижения качества питьевой воды, согласно п.1 ст. 23 Главы 4 ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Информацию о принятых мерах представить в ТО Роспотребнадзора в г.Златоусте и Кусинском районе **в срок до 01.07.2018 г.**

Начальник З.М. Губжокова.

Баранова Т.Ф.
60-05-50