

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОВОМОВОГО  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГOKВАРТИРНОМ ДОМЕ (ВДГО В МКД)  
№27870- ЗЛТ000246780 от "18" ноября 2022г.**

г. Куся \_\_\_\_\_

Время составления акта: 13-00

**Исполнитель:** филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск" в г. Златоусте, ИНН 7453128989, КПП 740402001  
**Адрес исполнителя:** 456219, Челябинская обл. Златоуст г, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, дом № 17А  
**Наименование службы** Кусинская газовая служба

**Заказчик:** ТСН "Огонек", ИНН/КПП 7404071730/740401001

**Адрес регистрации:** 456950, Челябинская обл, Кусинский р-н, Магнитка рп, Гагарина ул, дом № 13, кв.22,  
в лице Председателя правления Колесова Л. И., действующего на основании Устава, именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и АО "Газпром газораспределение Челябинск", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Начальника газовой службы Комисарова Сергея Васильевича, действующего на основании Доверенность №153 от 29.12.2021, производителя работ, непосредственно производившего работы Комисарова Сергея Васильевича с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем с "13" ч "00" мин до "16" ч "00" мин "18" ноября 2022 г.:

на основании договора № ВДГО-565/19 от 15 ноября 2019 г. произведено техническое обслуживание ВДГО Заказчика по адресу:

**Телефон Заказчика:** -

**Магнитка рп, Гагарина ул, дом № 13;**

В ходе технического обслуживания ВДГО Исполнителем выполнены работы (оказаны услуги):

| № п/п | № позиции по преискуртанту | Наименование (перечень) выполненных работ   | Кол-во  | Ед.изм. | Цена (в т.ч. НДС 20%) руб. | Сумма (в т.ч. НДС 20%) руб. |
|-------|----------------------------|---|---------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 10.1.80.                   | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газ оборуд до 5 приборов на стояке                     | 13,0000 | Стояк   | 71,00                      | 923,00                      |
| 2     | 10.1.81.                   | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газ оборуд до 5 приборов на стояке   | 13,0000 | Стояк   | 227,00                     | 2 951,00                    |
| 3     | 10.1.82.                   | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) до 5 приборов на стояке  | 13,0000 | Стояк   | 71,00                      | 923,00                      |
| 4     | 10.1.83.                   | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутр констр.многокварт домов (осмотр) до 5 приборов на стояке | 13,0000 | Стояк   | 144,00                     | 1 872,00                    |
| 5     | 10.1.85.                   | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметр от 15 до 20 мм  | 31,0000 | Кран    | 77,00                      | 2 387,00                    |
| 6     | 10.1.85.                   | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметр от 20 до 40 мм  | 3,0000  | Кран    | 99,00                      | 297,00                      |
|       |                            |   |         |         | НДС 20%                    | 1 558,82                    |
|       |                            |   |         |         | Итого (в т.ч. НДС 20%)     | 9 353,00                    |

**Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму: Девять тысяч триста пятьдесят три рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 1 558,82 руб.**

(сумма прописью)

Объем выполненных работ (оказанных услуг) отражен в Приложении к настоящему акту.

Замечания, выявленные в ходе проведения работ по техническому обслуживанию:

**Заказчик уведомлен** о выявленных нарушениях, необходимости, сроках и способах их устранения, ремонт/замена/техническое диагностирование (ненужное зачеркнуть) (указывается оборудование) путем представления Исполнителю в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения акта заявки на ремонт/замену/положительного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации газового оборудования по результатам технического диагностирования (ненужное зачеркнуть). Исполнителя для отключения и подключения газового оборудования. Ответственность за последствия, вызванные работой неисправного/подлежащего ремонту/оборудования с истекшими сроками эксплуатации несет собственник оборудования. При не устранении выявленных нарушений сведения об этом будут направлены Исполнителем в орган жилищного надзора (контроля) для принятия мер реагирования. В соответствии с пунктами 77, 80 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 использование оборудования, не подлежащего ремонту/с неустраиваемой при техническом обслуживании утечки газа/с истекшими сроками службы является основанием для приостановления подачи газа

**Заказчик проинформирован об обязанности:**


- на основании п.3.1.18 Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утв. Приказом Минстроя России от 05.12.2017 N 1614/пр, обеспечивать приток воздуха в помещении в многоквартирном доме, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помеще-ния.

**Заказчик проинформирован о необходимости:**

доводить до сведения собственников помеще-ний в многоквартирном доме информацию об обязанности обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование: не допускать одновременную работу механической вытяжной вентиляции и газоиспользующего оборудования

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Инициалы, фамилия Заказчика | Подпись Заказчика |
|                             |                   |

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству, стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО не имеет, что подтверждается настоящим актом.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Исполнитель<br/>Начальник газовой службы<br/>Комисаров С.В.<br/>личная подпись (расшифровка подписи)</p> | <p>Заказчик<br/>Председатель правления<br/>Колесова Л.И.<br/>личная подпись (расшифровка подписи)</p> |
| <p>Производитель работ:<br/>Комисаров Сергей Васильевич<br/>личная подпись (расшифровка подписи)</p>  | <p>Экземпляр акта получен:<br/>Колесова Л.И.<br/>личная подпись (расшифровка подписи)</p>             |

Заказчик от подписания акта отказался по причине \_\_\_\_\_

Производитель работ: \_\_\_\_\_

Своео мнение: \_\_\_\_\_

Комисаров Сергей Васильевич  
личная подпись (расшифровка подписи)